



Bytom, dnia 23 listopada 2017 r.

FIRMA MAZUR Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom
www.firmamazur.pl

W odpowiedzi na zapytanie firmy IM Biuro Techniczno - Handlowe z dnia 23 listopada 2017 r.

o treści:

„Proszę o potwierdzenie parametrów agregatu prądotwórczego gdyż naszym zdaniem dane pozostałych urządzeń z zapytania oraz przewidywane zastosowanie nie stwarzają konieczności instalacji agregatu o tak wysokich parametrach jak w zapytaniu”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W zapytaniu ofertowym, wystąpił błąd, poniżej przedstawiamy poprawne parametry Agregatu prądotwórczego:

- Moc ograniczona czasowo LTP wg.PN-ISO 8528wg min. 30kVA
- Moc trwała COP wg ISO PN-ISO 8528 min. 25kVA
- Napięcie 400V/230V
- Stabilność napięcia w całym zakresie obciążeń +/- 0,5
- Pojemność zbiornika na paliwo min. 50 litrów



„Firma Mazur”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
PL 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie 1
NIP 626 301 19 49, Regon 243244596
mazur@firmamazur.pl, www.firmamazur.pl
tel. +48 32 396 89 00 (6)